

## 安徽怀远县平原商品混凝土有限公司年产 60 万立方米 混凝土搅拌项目取水工程验收意见

2023 年 9 月 14 日，怀远县水利局在怀远县召开了安徽怀远县平原商品混凝土有限公司年产 60 万立方米混凝土搅拌项目取水工程验收会议，会议成立了验收组（名单附后）。验收组现场查勘了项目水源井、取水设施、节水设施、计量设施等取用水设施，听取了业主单位关于取水工程情况的汇报，查阅了相关资料和文件。经现场讨论，形成验收意见如下：

一、安徽怀远县平原商品混凝土有限公司位于怀远县河溜镇罗新庄村北。设计年生产能力 60 万立方米/年，实际建成年生产能力 30 万立方米，于 2015 年 5 月竣工试生产，取水用途为工业、生活用水。

二、本项目取用水源为地下水，在厂区内共设置 1 眼浅层地下水井，井深 45m，井直径 50cm，井坐标为东经 117°03'31.7"，北纬 32°59'52.58"；根据项目取水许可审批意见和实际生产运行需求，按照已建项目核定总取水量 3 万  $\text{m}^3/\text{a}$  进行控制。

三、安徽怀远县平原商品混凝土有限公司取水工程取水计量设施配备、安装、运行、管理基本符合《取水计量技术导则》（GB/T28714）等标准规范规定。取水计量设施已依法进行检定，并接入安徽省水资源监控系统。

四、业主单位制定并落实岗位责任制，有专门的人员负责用水管理工作，建立了取用水台账。

五、该项目提供的项目核准文件、取水许可申请批准文件、取水



工程建设运行情况、节水设施建设运行情况、计量设施安装及信息传输情况等材料，基本符合《安徽省取水工程验收管理暂行规定》和相关行政许可要求。

六、建议进一步加强节约用水管理。

综上，验收组同意取水工程通过验收。

组 长：周 强

2023 年 9 月 14 日